

大阪府立成人病センター整備事業

付属資料 9

手術部門空気環境基準表

手術部門空気環境基準表

■手術室関連

クラス分類	一般的分類	対象室名	フィルタ種別	最小換気回数 (回/h)		室内圧 P:陽圧 E:等圧 N:陰圧	備考
				外気量	全風量		
クラス I 高度清潔区域	バイオクリーンルーム (BCR)	手術室(BCR)	HEPA	5~8		P	垂直層流 風速:0.35m/s NASA基準 クラス100を維持
クラス II 清潔区域	一般手術室	手術ホール(BCR用)	HEPA	3	15	P	
		手術室(一般) 手術室(特殊)	HEPA	3	15	P	
		衛生材料室	HEPA	3	15	P	
クラス II ~ III 清潔区域 ~ 準清潔区域	準備室 ~ 一般手術室	回復室	HEPA	3	15	P	
		捜査室(ハイブリッド手術用) CPU室(ハイブリッド手術用)	HEPA~高性能	3	6	P	
		手術ホール(手洗いスペース 含む)	HEPA~高性能	3	6	P	
		手術器材室	高性能	3	6	P	
クラス III 準清潔区域	準備室	サテライト薬局	高性能	2	6	P	
		術中情報センター	高性能	2	6	P	
		スタッフステーション 休憩室	高性能	2	6	P	
		汚染処理コーナー	高性能	2	6	P	
	手術部一般区域 ~準備室	WC	高性能~中性能				
		不潔通路	高性能~中性能	2	6	P	
	手術部一般区域	日帰り更衣室	高性能~中性能	2	6	P	
		カンファレンス室	高性能~中性能	2	6	P	
		麻酔医控室	高性能~中性能	2	6	P	
		男子・女子更衣室 (トイレ・シャワー含む)	高性能~中性能	2	6	P	
説明室(日帰りOP用)		高性能~中性能	2	6	P		
	前室(手術室入口)	高性能~中性能	2	6	P		
クラス IV 一般清潔区域	一般病室	標本処理室 台帳保管室	中性能	2	6	N	
		家族控室(OP) 家族説明室	中性能	2	6	E	

■中央滅菌室関連

クラス分類	一般的分類	対象室名	フィルタ種別	最小換気回数 (回/h)		室内圧 P:陽圧 E:等圧 N:陰圧	備考
				外気量	全風量		
クラス III 準清潔区域	既滅菌物保管区域	既消毒保管室	高性能	3	6~15	P	独立空調とし、内部 は、パススルー式 (両扉)の洗浄装置 と滅菌装置により 各区域を仕切り、 気圧差により汚染 空気の逆流を防止 する。
	滅菌装置	滅菌器置場					
	洗浄後器械セット化、 組み立て区域	未消毒室(滅菌準備エリア)	高性能~中性能	3	6~10	P	
クラス IV 一般清潔区域	回収洗浄区域	未消毒室(洗浄エリア)	中性能	2	6	N	
		更衣室	中性能	2	6	E	