

別紙5 原水(井水)

四 保第93-184号

平成 年 月 日
18. 9. 4

依頼者

住 所 高槻市芥川町1丁目7番26号

氏 名 株式会社 クリタス 西日本支社 様

大阪府四條畷保健所

平成18年8月22日、持参提出された試料の試験成績は下記のとおりです。

(検査目的: 水道定期)

採水年月日	平成18年8月22日		水温	℃	
採水場所	大阪府立精神医療センター		施設内		
種 別	専用水道		原水		
水 質 試 験 成 績 書					
試験年月日	平成18年8月22日		～ 平成18年9月1日		
項 目	水質基準	試 料	項 目	水質基準	試 料
1 一般細菌	100CFU/mL以下	4	30 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	
2 大腸菌	検出されないこと	(一)	31 亜 鉛 及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満
3 カドミウム 及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	32 アルミニウム 及びその化合物	0.2mg/L以下	0.005未満
4 水 銀 及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	33 鉄 及びその化合物	0.3mg/L以下	* 1.9
5 セレン 及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	34 銅 及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満
6 鉛 及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	35 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	22.0
7 ヒ 素 及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	36 マンガン 及びその化合物	0.05mg/L以下	* 0.66
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	37 塩化物イオン	200mg/L以下	11.1
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	78.0
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02未満	39 蒸発残留物	500mg/L以下	218
11 フッ素 及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
12 ホウ素 及びその化合物	1.0mg/L以下	0.019	41 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002未満
13 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0001未満	42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002未満
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	43 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満
15 1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	0.0001未満	44 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0001	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.8
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0001未満	46 pH値	5.8以上8.6以下	7.04
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0001未満	47 味	異常でないこと	
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.0001未満	48 臭 気	異常でないこと	* 金気臭
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0001未満	49 色 度	5度以下	* 30
21 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		50 濁 度	2度以下	* 3.2
22 クロロホルム	0.06mg/L以下		51		
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下		52		
24 シブ'ロモクロロメタン	0.1mg/L以下		53		
25 臭素酸	0.01mg/L以下		54		
26 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		55		
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下		56		
28 ブ'ロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		57		
29 ブ'ロモホルム	0.09mg/L以下		58 残留塩素		
摘 要	上記項目のうち*印については水道法に基づく水質基準に適合しない (原水については水質基準は適用しない) No.41 ジェオスミン、No.42 2-メチルイソボルネオールの基準については裏面参照				

四 保第93-184号

依頼者

平成 18 年 9 月 4 日

住 所 高槻市芥川町1丁目7番26号

氏 名 株式会社 クリタス 西日本支社 様

大阪府四條畷保健所

平成18年8月22日、持参提出された試料の試験成績は下記のとおりです。

(検査目的・水道定期)

採水年月日	平成18年8月22日	水温	℃		
採水場所	大阪府立精神医療センター	第7病棟 1F			
種 別	専用水道	浄水			
水 質 試 験 成 績 書					
試験年月日	平成18年8月22日	~	平成18年9月1日		
項 目	水質基準	試 料	項 目	水質基準	試 料
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0	30 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002
2 大腸菌	検出されないこと	(一)	31 亜鉛 及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満
3 カドミウム 及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	32 アルミニウム 及びその化合物	0.2mg/L以下	0.005未満
4 水 銀 及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	33 鉄 及びその化合物	0.3mg/L以下	0.09
5 セレン 及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	34 銅 及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005未満
6 鉛 及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	35 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	24.7
7 ヒ 素 及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	36 マンガン 及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	37 塩化物イオン	200mg/L以下	14.4
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	38 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	75.0
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.41	39 蒸発残留物	500mg/L以下	222
11 フッ素 及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	40 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
12 ホウ素 及びその化合物	1.0mg/L以下	0.019	41 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002未満
13 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0001未満	42 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000002未満
14 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	43 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満
15 1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	0.0001未満	44 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0001未満	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	5mg/L以下	0.8
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0001未満	46 pH値	5.8以上8.6以下	7.16
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0001未満	47 味	異常でないこと	異常を認めない
19 トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.0001未満	48 臭 気	異常でないこと	異常を認めない
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0001未満	49 色 度	5度以下	2.8
21 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	50 濁 度	2度以下	0.2
22 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0085	51		
23 ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.003	52		
24 ジブ'ロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0044	53		
25 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	54		
26 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0193	55		
27 トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.004	56		
28 ブ'ロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0061	57		
29 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.0003	58 残留塩素		
摘 要		上記の項目については水道法に基づく水質基準に適合する No.41 ジェオスミン、No.42 2-メチルイソボルネオールの基準については裏面参照			