

四 保第93-184号

平成 年 月 日

18. 9. 4

依頼者

住 所 高槻市芥川町1丁目7番26号

氏 名 株式会社 クリタス 西日本支社 様

大阪府四條畷保健所

平成18年8月22日、持参提出された試料の試験成績は下記のとおりです。

(検査目的: 水道定期)

|       |              |     |   |
|-------|--------------|-----|---|
| 採水年月日 | 平成18年8月22日   | 水温  | ℃ |
| 採水場所  | 大阪府立精神医療センター | 施設内 |   |
| 種 別   | 専用水道         | 原水  |   |

## 水 質 試 験 成 績 書

| 試 験 年 月 日          |              | 平成18年8月22日 |                      | 平成18年9月1日     |            |
|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|
| 項 目                | 水質基準         | 試 料        | 項 目                  | 水質基準          | 試 料        |
| 1 一般細菌             | 100CFU/mL以下  | 4          | 30 ホルムアルデヒド          | 0.08mg/L以下    | .....      |
| 2 大腸菌              | 検出されないこと     | (一)        | 31 亜 鉛 及びその化合物       | 1.0mg/L以下     | 0.005未満    |
| 3 カドミウム 及びその化合物    | 0.01mg/L以下   | 0.001未満    | 32 アルミニウム 及びその化合物    | 0.2mg/L以下     | 0.005未満    |
| 4 水 銀 及びその化合物      | 0.0005mg/L以下 | 0.00005未満  | 33 鉄 及びその化合物         | 0.3mg/L以下     | * 1.9      |
| 5 セレン 及びその化合物      | 0.01mg/L以下   | 0.001未満    | 34 銅 及びその化合物         | 1.0mg/L以下     | 0.005未満    |
| 6 鉛 及びその化合物        | 0.01mg/L以下   | 0.001未満    | 35 ナトリウム及びその化合物      | 200mg/L以下     | 22.0       |
| 7 ヒ 素 及びその化合物      | 0.01mg/L以下   | 0.001未満    | 36 マンガン 及びその化合物      | 0.05mg/L以下    | * 0.66     |
| 8 六価クロム化合物         | 0.05mg/L以下   | 0.005未満    | 37 塩化物イオン            | 200mg/L以下     | 11.1       |
| 9 シアン化物イオン及び塩化シアン  | 0.01mg/L以下   | 0.001未満    | 38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下     | 78.0       |
| 10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | 10mg/L以下     | 0.02未満     | 39 蒸発残留物             | 500mg/L以下     | 218        |
| 11 フッ素 及びその化合物     | 0.8mg/L以下    | 0.09       | 40 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/L以下     | 0.02未満     |
| 12 ホウ素 及びその化合物     | 1.0mg/L以下    | 0.019      | 41 ジェオスミン            | 0.00001mg/L以下 | 0.000002未満 |
| 13 四塩化炭素           | 0.002mg/L以下  | 0.0001未満   | 42 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/L以下 | 0.000002未満 |
| 14 1,4-ジオキサン       | 0.05mg/L以下   | 0.001未満    | 43 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/L以下    | 0.005未満    |
| 15 1,1-ジクロロエチレン    | 0.02mg/L以下   | 0.0001未満   | 44 フェノール類            | 0.005mg/L以下   | 0.0005未満   |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下   | 0.0001     | 45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5mg/L以下       | 0.8        |
| 17 ジクロロメタン         | 0.02mg/L以下   | 0.0001未満   | 46 pH値               | 5.8以上8.6以下    | 7.04       |
| 18 テトラクロロエチレン      | 0.01mg/L以下   | 0.0001未満   | 47 味                 | 異常でないこと       | .....      |
| 19 トリクロロエチレン       | 0.03mg/L以下   | 0.0001未満   | 48 臭 気               | 異常でないこと       | * 金気臭      |
| 20 ベンゼン            | 0.01mg/L以下   | 0.0001未満   | 49 色 度               | 5度以下          | * 30       |
| 21 クロロ酢酸           | 0.02mg/L以下   | .....      | 50 濁 度               | 2度以下          | * 3.2      |
| 22 クロロホルム          | 0.06mg/L以下   | .....      | 51                   |               | .....      |
| 23 ジクロロ酢酸          | 0.04mg/L以下   | .....      | 52                   |               | .....      |
| 24 シブ'ロモクロロメタン     | 0.1mg/L以下    | .....      | 53                   |               | .....      |
| 25 臭素酸             | 0.01mg/L以下   | .....      | 54                   |               | .....      |
| 26 総トリハロメタン        | 0.1mg/L以下    | .....      | 55                   |               | .....      |
| 27 トリクロロ酢酸         | 0.2mg/L以下    | .....      | 56                   |               | .....      |
| 28 ブ'ロモジクロロメタン     | 0.03mg/L以下   | .....      | 57                   |               | .....      |
| 29 ブ'ロモホルム         | 0.09mg/L以下   | .....      | 58 残留塩素              |               | .....      |

摘 要

上記項目のうち\*印については水道法に基づく水質基準に適合しない  
 (原水については水質基準は適用しない)  
 No.41 ジェオスミン、No.42 2-メチルイソボルネオールの基準については裏面参照

四 保第93-184号

依頼者

平成 18 年 9 月 4 日

住 所 高槻市芥川町1丁目7番26号

氏 名 株式会社 クリタス 西日本支社 様

大阪府四條畷保健所

平成18年8月22日、持参提出された試料の試験成績は下記のとおりです。

(検査目的・水道定期)

|                    |                                                                            |           |                      |               |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|------------|
| 採水年月日              | 平成18年8月22日                                                                 | 水温        | ℃                    |               |            |
| 採水場所               | 大阪府立精神医療センター                                                               | 第7病棟 1F   |                      |               |            |
| 種 別                | 専用水道                                                                       | 浄水        |                      |               |            |
| 水 質 試 験 成 績 書      |                                                                            |           |                      |               |            |
| 試験年月日              | 平成18年8月22日                                                                 | ~         | 平成18年9月1日            |               |            |
| 項 目                | 水質基準                                                                       | 試 料       | 項 目                  | 水質基準          | 試 料        |
| 1 一般細菌             | 100CFU/mL以下                                                                | 0         | 30 ホルムアルデヒド          | 0.08mg/L以下    | 0.002      |
| 2 大腸菌              | 検出されないこと                                                                   | (一)       | 31 亜 鉛 及びその化合物       | 1.0mg/L以下     | 0.005未満    |
| 3 カドミウム 及びその化合物    | 0.01mg/L以下                                                                 | 0.001未満   | 32 アルミニウム 及びその化合物    | 0.2mg/L以下     | 0.005未満    |
| 4 水 銀 及びその化合物      | 0.0005mg/L以下                                                               | 0.00005未満 | 33 鉄 及びその化合物         | 0.3mg/L以下     | 0.09       |
| 5 セレン 及びその化合物      | 0.01mg/L以下                                                                 | 0.001未満   | 34 銅 及びその化合物         | 1.0mg/L以下     | 0.005未満    |
| 6 鉛 及びその化合物        | 0.01mg/L以下                                                                 | 0.001未満   | 35 ナトリウム及びその化合物      | 200mg/L以下     | 24.7       |
| 7 ヒ 素 及びその化合物      | 0.01mg/L以下                                                                 | 0.001未満   | 36 マンガン 及びその化合物      | 0.05mg/L以下    | 0.005未満    |
| 8 六価クロム化合物         | 0.05mg/L以下                                                                 | 0.005未満   | 37 塩化物イオン            | 200mg/L以下     | 14.4       |
| 9 シアン化物イオン及び塩化シアン  | 0.01mg/L以下                                                                 | 0.001未満   | 38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下     | 75.0       |
| 10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | 10mg/L以下                                                                   | 0.41      | 39 蒸発残留物             | 500mg/L以下     | 222        |
| 11 フッ素 及びその化合物     | 0.8mg/L以下                                                                  | 0.12      | 40 陰イオン界面活性剤         | 0.2mg/L以下     | 0.02未満     |
| 12 ホウ素 及びその化合物     | 1.0mg/L以下                                                                  | 0.019     | 41 ジェオスミン            | 0.00001mg/L以下 | 0.000002未満 |
| 13 四塩化炭素           | 0.002mg/L以下                                                                | 0.0001未満  | 42 2-メチルイソボルネオール     | 0.00001mg/L以下 | 0.000002未満 |
| 14 1,4-ジオキサン       | 0.05mg/L以下                                                                 | 0.001未満   | 43 非イオン界面活性剤         | 0.02mg/L以下    | 0.005未満    |
| 15 1,1-ジクロロエチレン    | 0.02mg/L以下                                                                 | 0.0001未満  | 44 フェノール類            | 0.005mg/L以下   | 0.0005未満   |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下                                                                 | 0.0001未満  | 45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5mg/L以下       | 0.8        |
| 17 ジクロロメタン         | 0.02mg/L以下                                                                 | 0.0001未満  | 46 pH値               | 5.8以上8.6以下    | 7.16       |
| 18 テトラクロロエチレン      | 0.01mg/L以下                                                                 | 0.0001未満  | 47 味                 | 異常でないこと       | 異常を認めない    |
| 19 トリクロロエチレン       | 0.03mg/L以下                                                                 | 0.0001未満  | 48 臭 気               | 異常でないこと       | 異常を認めない    |
| 20 ベンゼン            | 0.01mg/L以下                                                                 | 0.0001未満  | 49 色 度               | 5度以下          | 2.8        |
| 21 クロロ酢酸           | 0.02mg/L以下                                                                 | 0.002未満   | 50 濁 度               | 2度以下          | 0.2        |
| 22 クロロホルム          | 0.06mg/L以下                                                                 | 0.0085    | 51                   |               | .....      |
| 23 ジクロロ酢酸          | 0.04mg/L以下                                                                 | 0.003     | 52                   |               | .....      |
| 24 ジブ'ロモクロロメタン     | 0.1mg/L以下                                                                  | 0.0044    | 53                   |               | .....      |
| 25 臭素酸             | 0.01mg/L以下                                                                 | 0.001     | 54                   |               | .....      |
| 26 総トリハロメタン        | 0.1mg/L以下                                                                  | 0.0193    | 55                   |               | .....      |
| 27 トリクロロ酢酸         | 0.2mg/L以下                                                                  | 0.004     | 56                   |               | .....      |
| 28 ブ'ロモジクロロメタン     | 0.03mg/L以下                                                                 | 0.0061    | 57                   |               | .....      |
| 29 ブロモホルム          | 0.09mg/L以下                                                                 | 0.0003    | 58 残留塩素              |               | .....      |
| 摘 要                | 上記の項目については水道法に基づく水質基準に適合する<br>No.41 ジェオスミン、No.42 2-メチルイソボルネオールの基準については裏面参照 |           |                      |               |            |