

大阪府市共同住吉母子医療センター(仮称)増築工事基本・実施設計その他業務

業務委託仕様書等に対する
質問等への回答

平成25年4月25日

地方独立行政法人 大阪府立病院機構
大阪府立急性期・総合医療センター

No.	資料名	該当箇所						タイトル	質問	回答
		頁	項							
1	入札要項	2	5	(1)				委託費内訳書	見積項目で特別経費が発生しないと判断した場合は記載箇所は空欄でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
2	業務委託仕様書	1	I	3	(c)	キ		外構工事	「外構工事 一式」とありますが、外構工事には何が含まれているのでしょうか。具体的に項目・範囲のご教示をお願いします。	範囲については、添付ファイルを参照願います。但し、給排水等の設備整備範囲については整備必要箇所についても本委託に含まれます。 次に、項目については、敷地内通路整備、駐車場整備、緑地整備、駐車場管理設備、給水、排水、ガス、電気、信号設備等が委託範囲です。
3	業務委託仕様書	2	I	b	(c)			耐震安全性の分類	雨水貯留槽の耐震安全性がⅠ類とありますが、地下構造物なので許容応力度設計のみで十分ではないでしょうか。さらに付加すべき条件がありましたらご教示をお願いします。	業務委託仕様書の通りとします。
4	業務委託仕様書	8	Ⅱ	8	(1)	(g)		整備する医療機器の検討	「建築主からの指示情報を基に、」とありますが、現時点で整備する医療機器に関して情報がありますでしょうか。ありましたら、ご教示をお願いします。	業務着手後の打合せの中で提供いたします。